

日立市新庁舎サイン整備事業者募集に係る質疑回答

(平成27年2月2日現在)

No.	回答日	プロポーザル実施要項の該当項目	質疑内容	回答
1	1/22	(P.2) 9 参加資格要件 (1)	「庁舎(延床面積 10,000㎡以上の本庁舎に限る)」とありますが、建物内部のほか、外構部分のサイン計画策定もあわせて行っている場合は、当該外構部分の面積も実績に含めて宜しいでしょうか。	宜しいです。
2	1/22	(P.2) 9 参加資格要件 (1)	「庁舎(延床面積 10,000㎡以上の本庁舎に限る)」とありますが、建物全体ではなく、窓口部分やエレベーターなどの上下動線のサイン計画策定を行った場合は、面積をどのように算定すれば宜しいでしょうか。	当該庁舎全体の延床面積を実績として算定してください。
3	1/22	(P.2) 7 提案限度額	「75,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)」とありますが、消費税率は現行の8%と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
4	1/30	(P.1-2.8) 5 業務範囲、業務範囲図	「業務委託範囲図」のうち、「サイン計画策定及び設計業務範囲・庁内検討支援業務範囲」と「サイン製作及び設置業務範囲」とありますが、サイン製作及び設置業務範囲以外のサイン計画策定及び設計業務範囲・庁内検討支援業務範囲分は意匠設計のみとし、構造図及び構造計算は施工責任の観点から施工会社が作成するという点でよろしいでしょうか。	プロポーザル実施要項P.1の「4 業務内容(1)サイン計画策定及び設計業務」の設計業務には、構造図及び構造計算も含まれます。
5	1/30	(P.1-2) 5 業務範囲	受付表示システムの設置は、機器を設置する為のサインを設置した後に、システム機器メーカーが組み込みをする、という事でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 関係者で調整のうえ、システム機器メーカーが受付表示システムを組み込める状態のサインを設置していただく予定ですが、実際には、現場において工程や施工方法を協議しながら進めていくこととなります。
6	1/30	(P.1-2.8) 5 業務範囲、業務範囲図	外構部分のサイン設置工事において、その際の基礎工事は含まれるのでしょうか。	基礎工事も含まれます。 外構工事の施工者と協議し、工程を調整しながら進めていくこととなります。
7	1/30	(別添資料) 第1期本体工事 設計図書 A025図	東側1F外部壁面に設置予定の、「公告式掲示板」は建築側の区分でよろしいですか。	お見込みのとおりです。

日立市新庁舎サイン整備事業者募集に係る質疑回答

(平成27年2月2日現在)

No.	回答日	プロポーザル実施要項の該当項目	質疑内容	回答
8	1/30	—	多言語表記は必須でしょうか。必要な場合、何語の外国語が主となりますでしょうか。	庁舎内のサインは、できるだけ多言語表記を取り入れたいと考えており、特に、受付・案内窓口に関係する部分には必須となります。必要な言語数は、表示スペースの大きさとのバランスにもよりますが、日本語と英語の二か国語を想定しています。 なお、これ以外の言語を表記する場合は、中国語が考えられます。
9	1/30	(P.1-2) 5 業務範囲 (別添資料) 第1期本体工事 設計 図書 E095、E096図	1階受付(市民課、国民健康保険課)の窓口上部に設置予定の受付表示システムの詳細資料いただけませんか。特に表示する側の機器意匠情報が知りたいです。また、システム機器の設置は別途工事で良いですか。	受付表示システムについては、ホームページに掲載している「日立市新庁舎整備事業 第1期本体工事 設計図書【抜粋】」のE095、E096図が詳細資料となります。なお、システム機器の設置は、お見込みのとおり別途工事です。